

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6421100-71

Περιγραφή: Ακίδα Franklin, κωδικός 6421100-71

Εφαρμογές

Ακίδα σύλληψης για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	30 mm
Μήκος	1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής	Κράμα χαλκού (Cu-A)
Υλικό επιμετάλλωσης	Νικέλιο (Ni)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,075 $\mu\Omega\text{m}$
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω κατάλληλου σφικτήρα, κωδικού ELEMKO 6521031.
Τοποθέτηση	Για την επίτευξη της απαιτούμενης υψομετρικής διαφοράς από την υπό προστασία κατασκευή τοποθετείται επί κατάλληλου ιστού/σωλήνα διαμέτρου 1¼", η στερέωση επιτυγχάνεται με δύο περαστές βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN

62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **30706**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.