

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης Γείωση υποσταθμών

Κωδικός: 1410403-70


Περιγραφή: Καλούπι εξώθερμης κόλλησης ταινιών χαλκού

40x3mm/40x3mm σε ευθεία, τύπος LHH-BB-403/403, κωδικός: 1410403

Εφαρμογές

Σύνδεση μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων (αγωγών, ράβδων γείωσης, επιφανειών κλπ). Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω εξώθερμης αντίδρασης η οποία παράγει έναν υπέρθερμο λιωμένο χαλκό που τήκει τα άκρα των υπό σύνδεση μεταλλικών επιφανειών οι οποίες συγκολλούνται μεταξύ τους σε μία ενιαία μάζα. Η

εξώθερμη αντίδραση πραγματοποιείται μέσα σε ένα ελαφρύ καλούπι από γραφίτη το οποίο δίνει τη μορφή της σύνδεσης. Για την αντίδραση απαιτείται το κατάλληλο υλικό συγκόλλησης το οποίο τοποθετείται στο χώρο τήξεως του καλουπιού και αναφλεγόμενο δημιουργεί την εξώθερμη αντίδραση που οδηγεί στη συγκόλληση των εξαρτημάτων.



Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μόνιμη σύνδεση

Οδηγίες εγκατάστασης - Απαιτούμενος εξοπλισμός

Διαστάσεις αγωγών	40x3 mm ταινία / 40x3 mm ταινία.
Υλικό αγωγών	Χαλκός / Χαλκός.
Συνδεσμολογία	Σε σειρά (B3).
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.

Απαιτούμενος
εξοπλισμός

Κόλληση 115 gr (κωδικός 1820115-70), χειρολαβή, για το άνοιγμα και κλείσιμο του καλουπιού (κωδικός 1930160-70), καθαριστικό καλουπιού (κωδικός 1900007-70), πιστόλι ανάφλεξης (κωδικός 1910032-70), βούρτσα για τον καθαρισμό του καλουπιού (κωδικός 1980313-70), συρματόβουρτσα για τον καθαρισμό των αγωγών (κωδικός 1950000-70), μαστίχα σφράγισης (κωδικός 1920315-70).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το υλικό συγκόλλησης έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30819**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.