

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6171100-71

Περιγραφή: Στήριγμα από συνθετικό υλικό, για αγωγό Ø8mm, κωδικός 6171100-71

Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε σκυρόδεμα, ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.

**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4**



- Μη μεταλλικό
- Χωρίς βίδες
- Σχεδιασμένο να συσφίγγει τον αγωγό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαμήκη κίνησή του.

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Συνθετικό υλικό με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
Βίδα	Ξυλόβιδα χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4)	Πλευρικό φορτίο: 200 N
Διαστάσεις αγωγών	Ø8mm (50mm ²)
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από	Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSst), St/eCu, St/tZn
Στερέωση αγωγού	Ο αγωγός κουμπώνει στο στήριγμα χωρίς τη χρήση εργαλείων
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο	Μέσω της ξυλόβιδας και του στηρίγματος Ø8 UPAT που διαθέτει

Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα	≤ 1000 mm για στρογγυλό αγωγό1). / ≤ 500 mm για πολύκλωνο αγωγό1).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου	≤ 1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤ 1000 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≤ 20 m. / ≤ 500 mm για πολύκλωνο αγωγό και για ύψη ≥ 20 m.
Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού-συστολικού εξαρτήματος.	≤ 300 mm.

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners”.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 500 τεμάχια

1) Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤ 300 mm.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.