

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Στηρίγματα αγωγών γείωσης

Γείωση υποσταθμών

Κωδικός: 6103001-71

**Περιγραφή: St/tZn στήριγμα ταινίας σε περιμετρικό ζυγό γείωσης,
Κωδικός: 6103001**



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδα	M8x20 mm St/tZn βίδα με εξάγωνη κεφαλή
Διαστάσεις αγωγού	Αγωγός μορφής ταινίας πάχους έως 6 mm.
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης	5 Nm.
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο	Μέσω ξυλόβιδας και UPAT (δεν περιλαμβάνονται).
Στερέωση σε μεταλλική επιφάνεια	Μέσω τυφλού περικοχλίου (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6504409 - δεν περιλαμβάνεται) και βίδας M6x40 mm (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 5700640 - δεν περιλαμβάνεται).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων	≤500 mm. ≤300 mm, πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης.

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31214**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001 --
- ISO 14001 --
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Τυφλό περικόχλιο, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 409, Περτσιναδώρος, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 000

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια