

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6102001-71

**Περιγραφή: St/tZn στήριγμα αγωγού Ø8-10 mm σε κυματοειδή ή
τραπεζοειδή λαμαρίνα ή ακμή, Κωδικός: 6102001**



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).
Βίδα	2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A)
Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4)	Πλευρικό φορτίο: 200 N. Διαμήκες φορτίο: 50 N.
Διαστάσεις αγωγών	Ø8-10 mm (50-70 mm ²).
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης	3,5 Nm.
Στερέωση σε λαμαρίνα	Στηρίζεται στις βίδες στερεώσεως της σκεπής ή μέσω μπουζονοστρίφωνα (δεν περιλαμβάνεται).
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο	Μέσω ξυλόβιδας και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνονται).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300mm.	≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού-συστολικού εξαρτήματος.

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31144**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001 -- • ISO 14001 -- • ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 25 τεμάχια