# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

## Περιμετρική γείωση

## Γείωση υποσταθμών

## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

## Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6420504-70**

**Περιγραφή: Χάλκινη ταινία διαστάσεων 50x4 mm , κωδικός 6420504-70**

### Εφαρμογές

Χάλκινη ή χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία για χρήση σε συστήματα γείωσης και ως αγωγός περιμετρικού ζυγού γείωσης.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Πλάτος | 50 mm |
| Πάχος | 4 mm |
| Διατομή | 240 $mm^2$ |
| Υλικό | Χαλκός (Cu) |
| Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | ≤0,018 μΩm |
| Εφελκυσμός (όριο αντοχής) | 200 – 450 $N/mm^2$ |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος. |
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. |

| | |
|---|---|
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn. |

## Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

?? ???????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????: ???? IEC ?? 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Απαιτούμενα εξαρτήματα

????????? (?? 6224060), ?????????? (?? 6123005, 6103025)

## Μονάδα: Μέτρο / Συσκευασία: 40-60 m / 1,778 kg/m

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.