

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ


Κωδικός: 62 01 001
Ed.03/2021
Περιγραφή: Στήριγμα – σφιγκτήρας θεμελιακής γείωσης

Εφαρμογές

Στήριγμα – σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με αγωγό μορφής ταινίας.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Για χρήση εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα
- Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Περιγραφή	Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 60x40 mm και μία σιαγόνα για τη σύσφιξη των οπλισμού/ταινίας.
Βίδες / περικόχλια	M10x30 mm χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη καρόβιδα M10 χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο περικόχλιο

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις ταινίας	Έως 40 mm πλάτος και 4 mm πάχος
Διαστάσεις οπλισμού	Ø10–17 mm
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B2)
Θέση εγκατάστασης	Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	35 Nm

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30686**


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 25 τεμάχια



Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.