

ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 68 94 106
Ed.03/2021
Επωνυμία προϊόντος: TeleTron KRONE
Εφαρμογή: Τηλεφωνικά σήματα

Περιγραφή

Απαγωγί κεραμικών και κρουστικών ρευμάτων πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προστασίας τηλεφωνικών σημάτων, κατάλληλα σχεδιασμένοι για ψηφιακά και αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα και γραμμές DLS/ISDN κατάλληλοι για εγκατάσταση σε τηλεφωνικά κέντρα επί οριολωρίδων τύπου KRONE. Προσφέρουν προστασία έναντι κρουστικών ρευμάτων που οφείλονται σε πτώση κεραυνού στο εναέριο τηλεφωνικό δίκτυο ή από απευθείας κεραυνοπληξία στην κατασκευή όπου είναι εγκατεστημένοι. Παράλληλα προσφέρουν προστασία έναντι κρουστικών υπερτάσεων που οφείλονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που δημιουργείται κατά την πτώση κεραυνού σε γειτονική περιοχή. Οι απαγωγί συνίσταται να συνδέονται απευθείας ακόμα και σε εγκατεστημένες οριολωρίδες προσφέροντας προστασία μεταξύ του τηλεφωνικού ζεύγους και της γείωσης καθώς και μεταξύ των πόλων του ζεύγους. Ανά 1 οριολωρίδα τύπου KRONE μπορούν να τοποθετηθούν έως και 10 απαγωγί κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 94 106 μαζί με μια μπάρα γείωσης κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 94 300



Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN / IEC 61643 – 21

- C1, C2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αριθμός Πόλων	1
Αριθμός προστατευόμενων ζευγών	1 (2 καλώδια) + GND
Τύπος υποδοχής εισόδου / εξόδου απαγωγού	Οριολωρίδα τύπου KRONE
Σύνδεση μεταξύ πόλων	L ₁ – L ₂ , L ₁ – GND, L ₂ – GND
Μέγιστη τάση λειτουργίας, U _c	150 V DC
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας, I _L	145 mA
Μέγιστη συχνότητα σήματος, F	2 MHz
Αντίσταση γραμμής (Εισόδου-Εξόδου), R	11 Ω
I _n , C2 test, (8/20μs), 2P / 1P	20 kA / 10 kA
U _p , (σε I _n) L ₁ – L ₂	<300 V
U _p , (σε I _n) L ₁ – GND, L ₂ – GND	<1000 V
Κύριο κύκλωμα	GDT + TVS diode
Θερμική προστασία	NAI (PTC)
Χρόνος απόκρισης, t _a	1 ns
Σύνδεση στο δίκτυο	Σε σειρά
Διαστάσεις ΠxYxM (mm)	20x20x71
Υλικό κατασκευής περιβλήματος	Thermoplastic V-0
Στάθμη προστασίας περιβλήματος	IP20
Θερμοκρασία λειτουργίας,	-40°C ÷ +80°C
Σχετική υγρασία	5% ÷ 95%
Πιστοποίηση	CE
Δήλωση συμμόρφωσης	LVD 2014/35/EU
Εγκατάσταση από αδειούχο ηλεκτρολόγο	IEC 60417 – 6182

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Συνδυάζεται με

Για την ορθή λειτουργία χρειάζεται την μπάρα γείωσης κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 68 94 300 (1 μπάρα / 10 απαγωγούς)

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.